



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ ОТДЕЛ  
ПО НАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

г. Армавир  
Место составления акта

05.05.2011  
Дата составления акта  
11-00  
Время составления акта

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя № 202-20-24

«04-05» мая 2011 г. по адресу:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 155

Место проведения проверки

На основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского  
управления Ростехнадзора Сергеева В.И. № 728/24 от 22 апреля 2011 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена проверка в отношении:

МДОУ центр развития ребенка детский сад №1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,  
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 04.05 2011 г. по 05.05 2011 г.

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по  
технологическому, экологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется  
при проведении выездной проверки):

Заведующая МДОУ центром развития ребенка детский сад №1 Макуха Тамара  
Дмитриевна 25.04.11 г.

(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Штейнгардт Александр Геннадиевич, главный государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)  
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя,  
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МДОУ центр развития ребенка детский сад №1 Макуха Тамара Дмитриевна,  
техник – энергетик Луговский Юрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер (содержание) нарушения	Ссылка на параграф, пункт нормативного документа, устанавливающего требование
1	Однолинейная схема электроснабжения организации отсутствует	ПТЭЭП п.1.8.1.
2	Отсутствуют списки лиц имеющих право оперативных переговоров с энергопоставляющей организацией.	ПТЭЭП п.1.8.2.
3	Отсутствуют списки лиц имеющих право одиночного осмотра электроустановок	ПТЭЭП п.1.8.2.
4	Отсутствуют списки лиц имеющих право выдачи нарядов и распоряжений	ПТЭЭП п.1.8.2.
5	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	МП ОТ прил.№5
6	Форма журнала учета и содержания средств защиты не соответствует требованиям ИПиИСЗ	ИПиИСЗ прил.№1
7	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	МП ОТ п.1.3.12
8	✓ Не выполнено уравнивание потенциалов в щитовом блоке.	ПУЭ п.1.7.76. (4)
9	✓ В ВРУ-0,4кВ используются некалиброванные плавкие вставки и предохранители не заводского изготовления.	ПТЭЭП п.2.2.16

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

*нет*


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

*нет*

(Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля с указанием № и даты предписания)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 202-20-24 от 05.05.2011г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Штейнгардт А.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ центр развития ребенка детский сад №1 Мухоморова Тамара Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководящая, либо иная должность лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"05" мая 2011г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ ОТДЕЛ  
ПО НАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**ПРЕДПИСАНИЕ №202-20-24**

«05» мая 2011г.

Руководителю  
МДОУ центр развития ребенка  
детский сад №1  
Макуха Т.Д.

Мною, главным государственным инспектором Штейнгардом А.Г. в присутствии заведующей МДОУ центр развития ребенка детский сад №1 Макуха Тамары Дмитриевны, на основании распоряжения СКУ Ростехнадзора «22» апреля 2011 г. № 728/24, и постановления Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» с 04.05.11г. по 05.05.11г. проведена плановая выездная проверка электроустановок и технической документации муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад №1.

**Установлено:**

Форма собственности:	муниципальная
Юридический адрес:	г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 155
Фактический адрес:	г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 155
Руководитель предприятия:	Заведующая Макуха Тамара Дмитриевна, тел. 3-28-88
Ответственный за эл. хозяйство	Техник – энергетик Луговский Юрий Александрович, 4 кв. группа по электробезопасности, приказ №36 от 11.01.2011г., проверку знаний Правил проходил 13.12.2011г.
Акты границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности	С ОАО «Армавирэнергоинвест».
Электроснабжение	От ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 (ТП на балансе и в эксплуатации ОАО «Армавирэнергоинвест»)
Необходимые испытания электроустановок	В июле 2010г. силами ЭЛ ООО «Ожкомэнерго».

В целях предупреждения аварий и несчастных случаев в электроустановках, руководителю предприятия, а также эффективного использования электрической энергии предлагается:

№ п.п.	Содержание мероприятий по организации эксплуатации и техническому состоянию, место устранения (установка)	ссылка на параграф (пункт) НГД	Срок исполнения
1.	Разработать и утвердить однолинейную схему электроснабжения организации.	ПТЭЭП п.1.8.1.	30.07.11г.

2.	Составить и утвердить списки лиц имеющих право оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.	ПТЭЭП п.1.8.2.	30.07.11г.
3.	Составить и утвердить списки лиц имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п.1.8.2.	30.07.11г.
4.	Составить и утвердить списки лиц имеющих право выдачи нарядов и распоряжений.	ПТЭЭП п.1.8.2.	30.07.11г.
5.	Оформить журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	МП ОТ прил.№5	30.07.11г.
6.	Форма журнала учета и содержания средств защиты привести в соответствие с требованиями ИПиИСЗ	ИПиИСЗ прил.№1	30.07.11г.
7.	Определить руководящим документом порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	МП ОТ п.1.3.12	30.07.11г.
8.	Выполнить уравнивание потенциалов в щитоблоке.	ПУЭ п.1.7.76. (4)	30.07.11г.
9.	Укомплектовать ВРУ-0,4кВ калиброванными плавкими вставками и предохранителями заводского изготовления.	ПТЭЭП п.2.2.16	30.07.11г.

#### Список использованной нормативно-технической документации.

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.03г. №4145 (ПТЭЭП).
2. Правила устройства электроустановок, седьмое издание, раздел 1, 6, 7, утвержден приказом Минэнерго России от 08.07.02г. №204 (ПУЭ).
3. Правила устройства электроустановок, раздел 2, утвержден приказом Минэнерго России от 20.05.03г. №187 (ПУЭ).
4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждены Минтруда РФ 05.01.01г. №3, Минэнерго РФ 27.12.00г. №163 (МП ОТ).
5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена Минэнерго РФ 30.07.03г. №261 (ИПиИСЗ).

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **30.07.11г.** направить начальнику Гулькевичского отдела по надзору за электроустановками потребителей Дрюкову Г.И. по адресу: Гулькевичи, ул. Привокзальная, 20, тел./факс (86160) 3-36-60, уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал

Гл. государственный инспектор



Штейнгардт А.Г.

Первый экземпляр предписания для исполнения получен и с его содержанием ознакомлен:



Макуха Т.Д.

05 мая 2011г.

(дата)



Начальнику  
Гулькевичского отдела  
по надзору за электроустановками  
потребителей  
Г.И. Дрюкову

На предписание № 202-20-24 от 05.05.2011г:

1. Разработана и утверждена заведующей МДОУ № 1 01.06.2011 схема электроснабжения.
2. Составлены списки лиц, имеющих право оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и права выдачи нарядов и распоряжений.
3. Заведен журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
4. Приведен в соответствие журнал учета и содержания средств защиты в соответствии с требованиями ИПиИСЗ.
5. Установлен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.
6. Выполнено уравнение потенциалов в пищеблоке.
7. В ВРУ-0.4кВ установлены плавкие вставки и предохранители заводского изготовления.

Заведующая МДОУ № 1

  
Т.Д.Макуха